Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Спасск-Дальний и Спасского муниципального района
Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Приморскому краю
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Спасск-Дальний ул. Советская, 50
(место составления акта)

« 30 » ноября 2016 г.
(дата составления акта)
10 часов 00 мин
(время составления акта)

Акт проверки
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
N *173*

по адресу/адресам: *Приморский край Спасский район с. Спасское ул. Комсомольская, 108; с. Спасское ул. Комсомольская, 108А; с. Спасское ул. Хрещатинская, 79*
(место проведения проверки)

На основании: *распоряжения (приказа) органа государственного контроля № 173 от «11» ноября 2016 г.*
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена *плановая, выездная* проверка в отношении: *Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Спасский педагогический колледж" (КГА ПОУ "СПК")*
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: *с 09 часов 00 мин 16.11.2016 г. по 15 часов 00 минут 16.11.2016 г. (6 часов); с 09 часов 00 мин 30.11.2016 г. по 10 часов 00 минут 30.11.2016 г. (1 час)*
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: *2 дня/7 часов*
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: *ОНДиПР ГО Спасск-Дальний и Спасского МР УНДиПР ГУ МЧС России по Приморскому краю*
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а) (заполняется при проведении выездной проверки): *Выборнова Л.А.* *16.11.2016 г. 09 часов 00 мин*
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: *Болдарев Дмитрий Викторович, государственный инспектор городского округа Спасск-Дальний и Спасского муниципального района по пожарному надзору*
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее — при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали *Выборнова Лариса Александровна, директор КГА ПОУ "СПК"*
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

[redacted] не исполнены рекомендации по модернизации установок автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) в соответствии с требованиями действующей нормативной документации: шлейфы и питающие электросети систем АПС и СОУЭ выполнить в соответствии с требованиями вновь введенных нормативных документов; оборудовать шлейфами АПС запотолочное пространство над подвесными потолками; пожарные извещатели, световые табло «Выход» и акустические модули расположить согласно норм; восстановить технические паспорта на оборудование установок; места расположения контрольных пультов оборудовать системой аварийного освещения; обеспечить 10% резервный запас пожарных извещателей. (ст. 37 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; п.61 ППР в РФ; Акты испытаний установок АПС и СОУЭ);

[redacted] на путях эвакуации знаки пожарной безопасности, относящихся к указательным элементам фотолюминесцентной эвакуационной системы (ФЭС), не выполнены на основе фотолюминесцентных материалов, монтаж которых осуществляется лицами, имеющими соответствующую лицензию на данный вид работ. (ст. 37 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; п.33 ППР в РФ; п.3.8 НПБ 160-97; п.6 Приложения к Постановлению Правительства РФ от 30.12.2011 г. № 1225);

[redacted] проходы и лестницы в зданиях, служащие для эвакуации людей, при числе эвакуирующихся более 50 чел., не обеспечены эвакуационным(аварийным) освещением. (ст. 37 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; п.п.33,43 ППР в РФ; п.6.22 СНиП 21-01-97; п.7.74 СНиП 23-05-95; п.4.3.1 СП 1.13130.2009);*

[redacted] не произведена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) стропил и обрешетки чердачных покрытий зданий (ст. 37 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; ППР в Р.Ф. п. 21);

- *пожарные шкафы для размещения пожарных кранов и принадлежностей не выполнены из негорючих материалов (ст. 37 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", п. 57 ППР в Р.Ф.);*

- *в учебном корпусе имеются лестничные клетки не имеющие на входах в поэтажные коридоры дверей с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах (ст. 37 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", п.п.23,33 ППР в РФ; п. 6.18* СНи П 21-01-97; п.4.2.7СП 1.13130.2009);*

- *не организовано проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крышах зданий (ст. 37 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; п. 24 ППР в Р.Ф.);*

- *руководитель не прошла периодическое обучение пожарно-техническому минимуму (не реже одного раза в три года после последнего обучения) в специализированных учебно-курсовых предприятиях (ст. 37 Федерального закона №69-ФЗ от 21. 12. 1994 г, п. 3 ППР в Р.Ф., НПБ "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" п. 32).*

допустившие нарушения: - Выборнова Лариса Александровна, директор КГА ПОУ "СПК".

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):_____

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

_____

- нарушений не выявлено_____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ _____

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(Болдарев Д.В.) _____

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: *не прилагаются*

Подписи лиц, проводивших проверку: *(Болдарев Д.В.)*

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Выборнова Лариса Александровна, директор КГА ПОУ "СПК"

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" *30* " *ноября* 2016 г._____

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)